



# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа коммутационного модуля, выкатного элемента (на базе ВВ/TEL)

1. Вакуумный выключатель: ВВ/TEL - 6 - 20 / 

630	У2	<u>1</u>	шт.
800*	У2		шт.
1000	У2		шт.
1600	У2		шт.

Номинальное напряжение сети, 6; 10 кВ \_\_\_\_\_

Номинальный ток отключения, 12,5; 20; 31,5 кА \_\_\_\_\_

Номинальный ток, А \_\_\_\_\_

\* - только для шкафов КЗ-02, К2-03 пр-ва НРБ (СЭВ)

Всего 1 шт.

2. Для модернизации шкафа типа: \_\_\_\_\_ (выбрать из списка или указать другое)

Ш-164

- К-104М, К-104, К-47, К-49, К-59, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф, КМВ, КРУН-6(10)ЛМ, К-204ЭП,
- КРУ2-10, К-ХII, К-ХIII, К-ХХVI, К-37, КР-10/500, КРУ2-10Э/Э, КЗ-02, К2-03, КВС-09, CSI-1-10, К-IIy, К-IIIy, К-IV, К-VIy, КР-10У4, КЭ-10, КРУЭ-10В, RSW 10/1, ST-7,
- КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, КСО-2умз, Д-13Б, ЛП-318, КР-03, КСО-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV, К-VI, Ш-164, КРН-10, МКФН, КСО из камня

3. Тип заменяемого выключателя: \_\_\_\_\_ (выбрать из списка или указать другое)

ВМГ-133

- ВК-10, ВКЭ-10,
- ВМПП-10, ВМЕ-10К,
- ВМП-10П, ВМПЭ-10,
- ВМГ-133

4. Тип привода: \_\_\_\_\_ (выбрать из списка или указать другое)

ПП-67

- ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ,
- ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, ПРБА,
- ПЭВ-11, ППМ-10, встроен. привод

5. Втычные контакты главных цепей: \_\_\_\_\_ (заполняется при замене ВК-10, ВКЭ-10)

- диаметр 24 мм на 630, 800 А
- диаметр 36 мм на 630, 800, 1000, 1600 А

6. Разъемы вспомогательных цепей: \_\_\_\_\_

- СШР  - другое \_\_\_\_\_

7. Механизм доводки: \_\_\_\_\_ (заполняется при замене выключателей ВМПЭ-10, ВМПП-10 в шкафу КРУ2-10)

- с червячным редуктором
- со стопором

8. Блокировка разъединителей: \_\_\_\_\_ (заполняется при замене выключателей в шкафах КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, Д13Б, ЛП318, КР03, КСО-2200, МКФВ, КСО из камня)

- механическая  - замок Генодмана
- электромагнитная

9. Подключение ТСН: \_\_\_\_\_ (заполняется для варианта переменного и выпрямленного оперативного тока)

- до выключателя ввода  - на сборные шины

10. Род оперативного тока: \_\_\_\_\_

- переменный  - постоянный  - выпрямленный

Источник выпрямленного оперативного тока:

- БПТ + БПНС-2 (с фильтрованным выходом)
- БПТ + УПНС-2 (с фильтрованным выходом)
- БПТ + БПН

Фильтры Ф/TEL-220-02 - \_\_\_\_\_ шт.  
Кол-во фильтров выбирается равным кол-ву БПТ на распред. пункте

- другой \_\_\_\_\_

11. Напряжение оперативного питания: \_\_\_\_\_

- = 110 В  ~ 100 В  ~ 220 В
- = 220 В  ~ 127 В  - другое \_\_\_\_\_

12. С ограничителями перенапряжений: \_\_\_\_\_

- В комплекте поставки
- Типа ОПН-КР/TEL- 6 / 6,9 УХЛ
- Типа ОПН-РТ/TEL- \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ УХЛ 2

13. Монтаж: \_\_\_\_\_

- Заказчика  - Шеф-монтаж ТЭУ (1 фидер)

14. Доставка:  - Поставщика (транспорт ТЭУ)  - Самовывоз (EXW Севастополь)

Сведения о заказчике ЧАО «ЗНАРК»  
(предприятие, адрес)

Ответственный за заказ А.В. Кошкин Дон. обслуживающее  
(тел, факс, e-mail) Пункт управления ВВ, Кабель ЗОИИИ (шест ВВ) - 5 адресов  
Блок ВВ/TEL-220-02А, ВР220-02А

**БЛАНК ЗАКАЗА ВВ/TEL**  
в КРУ с выкатным элементом

Предприятие «Таврида Электрик Украина»  
99053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 22  
Тел.: (0692) 46-93-46, 46-93-39  
Факс: (0692) 46-93-36  
E-mail: telu@tavrida.com

Предприятие заказчик  
Желаемый срок поставки  
Адрес  
Телефон/факс  
E-mail


*ЗАО «Запорожский индустриальный комбинат»*

*71692, Запорож. обл. Васильев. р-н с. М.Беложурка,  
ш. Веселовское 7 км. (06175) 67-311, 67-315*

Настоящим заявляем к изготовлению и поставке следующее электрооборудование:

<b>ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ</b>	ВВ/TEL – <b>6</b> – <b>20</b> / <b>1000</b> – <b>У2</b> Исп. <b>043</b> Кол. <b>1</b>
Номинальное напряжение сети, кВ	6 10
Номинальный ток отключения, кА	12,5 20,0
Номинальный рабочий ток, А	630 1000 1600
Климатическое исполнение	
Типоисполнение (заполняет сотрудник ТЭ)	
Количество комплектов, шт.	

Дополнительные сведения (нужное отметить):



Тип шкафа:

К-ХII, К-ХIII, К-ХХVI, К-37, КР-10/500, КРУ2-10, К-IIIy,  
К-IIз, К-VIy, КР-10У4, КРУЭ-10В, КЗ-02, CSIM, ST-7 (ST-9),  
Другой *Ш-164*

Тип выключателя

ВМП-10, ВМП-10К, ВМПЭ-10, ВМПП-10, ВМГ-10, **ВМГ-133**  
Другой

Оперативное питание

**Переменное**  
Выпрямленное БПТ БПН БПНС УПНС  
Постоянное (только АБ)

Напряжения питания

**220В**  
110В  
Другое

Сведения о монтаже

Монтаж Поставщика «под ключ»  
Монтаж образца с обучением персонала Пользователя  
Монтаж собственными силами

Сведения о доставке

Самовывоз из Севастополя  
Доставка Поставщика

в комплекте с

Ограничителями перенапряжений

ОПН КР (РТ)/TEL – **6** / **6.9** УХЛ  Кол. **3**

(рекомендуется) - в соответствии с отдельным бланком заказа ОПН КР (РТ)/TEL

Ф.И.О., должность ответственного за заказ

*Ковалев А.В. мастер МАТН*

Контактные телефоны

*(06175) 67-1-27  
80696128718*

Дата, подпись

*5.03.09*

*Пульст управління, НЧСТ ВВ*