

Пояснительная записка.

Для обеспечения потребности в горячей воде на данное время на б/о «Горняк» используются электрические водонагреватели.

Здание столовой - 2 шт. объёмом 500 литров мощностью 30 кВт и 1 шт. объёмом 400 литров мощностью 24 кВт. Режим их работы – два постоянно включены, один в резерве. Потребность в горячей воде удовлетворяют полностью.

Здание общих душевых – 2 шт. объёмом 300 литров мощностью 2,5 кВт. Режим работы – постоянно включены. Горячей воды не хватает.

На здании столовой необходимо установить два солнечных коллектора объёмом 300 литров и аккумулирующую емкость объёмом 1000 литров, подключение к существующей разводке, расстояние в пределах 20 метров.

На здании общих душевых один солнечный коллектор объёмом 300 литров и циркуляционный насос, подключение к существующим накопительным емкостям в пределах 5 метров.

Зам начальника ОКСиР Чертов В. Черн.