


ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ  
В ФОРМЕ ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЗАПОРОЖСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ»

Утверждаю:

Зам. главного энергетика ЧАО «ЗЖРК»

 В.В.Чепинога

«06» 09 2018г

от 05.09.18 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  
электродвигателя SIEMENS 250 кВт, Тур 1AN5 355Y-6,  
заводской № 162768, инв № 32448 поступившего для ремонта в ЭРУ  
от участка ДСФ 26.02.2018 года.

Комиссия в составе: и.о. начальника ЭРУ Савченко С.О., мастер ЭРУ  
Безяев И.В., начальник ДСФ Козин И.В., энергетик ДСФ Балуков О.В., провели  
обследование электродвигателя SIEMENS 250 кВт, заводской № 162768, инв № 32448

В ходе обследования электродвигателя комиссией установлено:

1. Затирание активного железа статора и ротора.
2. Выгорание обмоток статора.

Подписи комиссии:

И.о. начальника ЭРУ

 С.О.Савченко

Мастер ЭРУ

 И.В.Безяев

Начальник ДСФ

 И.В.Козин

Энергетик ДСФ

 О.В.Балуков